



Администрация
Балахтинского района

ПРОТОКОЛ

заседания публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022г.)

11 ноября 2022 года

п. Чистое Поле

№ 6

Дата, время и место проведения публичных слушаний:

11 ноября 2022 года в 14 часов 00 минут;

по адресу: Красноярский край, р-н Балахтинский, п. Чистое Поле, ул. Полевая, 3 (администрация Чистопольского сельсовета).

Присутствовали 8 человек:

1. Штуккерт Александр Александрович, заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности
2. Давыдова Ирина Александровна, экономист МКУ «Служба заказчика Балахтинского района»
3. Рябыкин Петр Иванович, начальник Балахтинского участка ТС и КУ Ужурского отделения Западного филиала АО «КРАСЭКО»
4. Сафронова Елена Николаевна, глава Чистопольского сельсовета
5. Санталова Елена Владимировна, участник публичных слушаний
6. Баранова Ирина Сергеевна, участник публичных слушаний
7. Доманина Анна Андреевна, участник публичных слушаний
8. Сургутский Алексей Михайлович, участник публичных слушаний

Повестка дня:

1. Вступительное слово. Выбор председателя слушаний, секретаря.
2. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022г.). Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных слушаниях.
3. Принятие решения.

Слушали:

1. Вступительное слово. Выбор председателя слушаний, секретаря.

Докладчик: Заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности Штуккерт А.А.

Голосованием избраны (единогласно):

Председатель публичных слушаний – Штуккерт А.А., заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности;

Секретарь публичных слушаний – Давыдова И.А., экономист МКУ «Служба заказчика Балахтинского района».

2. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022г.). Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных слушаниях.

С докладом выступили:

Штуккерт А.А.:

Уважаемые участники публичных слушаний!

Сегодня проводятся публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022 г.).

Публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения это документ, призванный определять направление развития систем теплоснабжения территории.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022 г.), который был размещен на официальном сайте администрации Чистопольского сельсовета (https://chistoepole.admonline.ru/?page_id=584) и администрации Балахтинского района (<http://балахтинскийрайон.рф/news.php?id=6701>).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ООО «Сибэнергосбережение» разработали актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022 г.).

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2028 года, за базовый период актуализации принят 2021 год.

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения произошло следующее изменение:

- На сегодняшний момент теплоснабжающей организацией является ГПКК «ЦРКК» и АО «КрасЭко».

С года утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения, изменений в составе оборудования, следующие:

- на котельной Терморобот ТР-400 в 2017 году установлены котлы КВа-0,2 Б/К.

СЦТ № 18 Котельная № 12, п. Чистое Поле, ул. Пришкольная, 19, стр.2 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Чистое Поле. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах 1978 г. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,067 км.

Терморобот ТР-400, п. Чистое Поле, ул. Космонавтов, 9 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Чистое Поле. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах 1972 г. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 580 м.

По проекту схемы теплоснабжения замечаний и предложений не поступило, поэтому предлагаю утвердить в целом проект актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы.

Докладчик предложил участникам публичных слушаний задать вопросы по представленному проекту.

П.И. Рябыкин:

Уважаемые участники публичных слушаний, за период работы АО «КрасЭко» на территории муниципального образования выполнены следующие виды ремонтно-строительных работ и заменено оборудование:

- в 2021 году установлена станция подпитки воды;
- в 2022 году выполнена замена дымовой трубы, остекление оконных проемов на котельной, покрытия кровли.

В планах выполнить замену отопительного котла в 2023г.

В 2014 году на котельном оборудовании установлены приборы учета тепловой энергии. Установлена установка дозированного реагента.

В котельной установлено два котла КВц 0,63 общей мощностью 1.08 Гкал.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022г.);


2. Рекомендовать главе Балахтинского района утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Чистопольский сельсовет на период 2013 – 2028 годы (актуализация по состоянию на 2022г.).


Результат голосования:

«ЗА» единогласно

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Председатель _____  А.А. Штуккерт
(подпись)

Секретарь _____  И.А. Давыдова
(подпись)